

Pordenone, li 17/10/2022

CIRCOLARE INFORMATIVA N° 39/2022

OGGETTO:	Limiti al funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023
-----------------	---

Fonte: Confindustria

In attuazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, il Ministero della transizione ecologica ha definito i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale per la stagione invernale in arrivo. Tali limiti sono **entrati in vigore il 6 ottobre 2022** (riferimento normativo: Decreto del 6 ottobre 2022 n. 383).

Per la stagione invernale 2022-2023 i **limiti temporali** di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, sono **ridotti**:

- di 15 giorni per il periodo di esercizio e quindi:
 - o l'accensione è posticipata di otto giorni;
 - o lo spegnimento è anticipato di sette giorni;
- di un'ora per la durata giornaliera.

In particolare, secondo le limitazioni di cui sopra, l'esercizio degli impianti termici è consentito a seconda del tipo di zona climatica, per:

- 1) la zona A, in 5 ore giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
- 2) la zona B, in 7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
- 3) la zona C, in 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
- 4) la zona D, in 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
- 5) la zona E, in 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- 6) la zona F, non è prevista alcuna limitazione.

Si allega la tabella dove è possibile consultare l'assegnazione delle zone ai diversi comuni italiani (Allegato 1).

La durata giornaliera di attivazione degli impianti è **compresa tra le ore 5 e le ore 23** di ciascun giorno ad esclusione di quelli ubicati nella zona F ove non sono previste limitazioni in merito.

Inoltre, il Decreto prevede che i **valori della temperatura dell'aria previsti sono ridotti di 1°C** e in particolare la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità

immobiliare, non deve superare:

- i **17°C + 2°C** di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- i **19°C + 2°C di tolleranza** per tutti gli altri edifici.

Sono stati previsti dei **casi di esenzione** dal rispetto delle disposizioni di cui sopra: edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e simili, edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Il **dettaglio dei casi esenti** dal rispetto delle disposizioni è consultabile **all'art. 1 commi 4, 5 e 11 del Decreto** in questione, allegato alla presente circolare (Allegato 2).

Il **mancato rispetto** delle disposizioni previste dal Decreto in questione comporta l'applicazione della **sanzione** amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro, nei confronti del proprietario, del conduttore, dell'amministratore di condominio e del terzo responsabile.

Infine, riportiamo un link indirizzato ad una pagina dove è possibile consultare alcune indicazioni pratiche predisposte dall'ENEA per l'attuazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale:

<https://www.energiaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/le-indicazioni-enea-per-l-attuazione-del-piano-nazionale-di-contenimento-dei-consumi-di-gas-naturale.html>

Per informazioni rivolgersi a:

Enos Ceschin cell.: 335.6375588 mail: enos.ceschin@applika.net

Pietro Aloisio cell.: 335.6375575 mail: pietero.aloisio@applika.net

Ricordiamo che tutte le circolari informative sono consultabili nella sezione news del ns. sito www.applika.net

Cordiali saluti,

APPLIKA Srl

Questa e-mail Vi è arrivata perché avete inserito il Vostro indirizzo di posta elettronica nel ns. database (o qualcuno lo ha fatto in vece Vostra) o perché il Vostro indirizzo e-mail è stato acquisito da Fonti/Elenchi pubblici o perché è stato registrato in seguito ad incontri commerciali o contatti per telefono o fax. Dal momento che non siamo interessati ad inviare messaggi promozionali a persone o aziende non interessate ai ns. servizi o non consenzienti e, in riferimento al Reg. UE. 679/2016, se non intendete più ricevere nostre comunicazioni potete cancellarVi contattando Applika srl al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@applika.net

APPLIKA SRL

SEDE LEGALE E STUDI CONSULENZA
via Beato Odorico, 7 - 33170 Pordenone (PN)
Tel. +39 0434 247632 - Fax +39 0434 245765
info@applika.net - PEC: applika@pec.applika.net

www.applika.net

C.F. e P.IVA 01472540937 - REA PN - 79453
Capitale sociale € 26.250,00

Azienda con Sistema di Gestione
Qualità e Sicurezza certificato
secondo le norme ISO 9001:2015
e UNI EN ISO 45001:2018



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

CFA **AiFOS**
Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro